

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

JOB GmbH
Kurt-Fischer-Straße 30
DE-22926 Ahrensburg

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 622002	6	11.08.2026	10.08.2030

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Kleinlöschanlage / Small Fire Extinguishing System
"S-AMFE", "R-AMFE"

Verwendung / Use

in geschlossenen Schaltschranksystemen /
in closed switch cabinet systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2160:2000-05
VdS 3179:2014-10
EN 12094-4:2004
EN 12094-9:2003
EN 837-1:1996

Köln, den 11.08.2026

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 622002](#) vom/ [dated](#) [11.08.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
[The subject of the approval comprises the following parts.](#)

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
(Automatische Miniatur Feuerlöscheinheit / Automatic miniature fire extinguisher) Mit den Einzeltypen / with the single types: Drucksensor / Pressure sensor Drucksensor / Pressure sensor Manometer / Pressure gauge Kompakt-Druckschalter / Compact pressure switch	AMFE S-AMFE Größe 0 S-AMFE Größe 1 S-AMFE Größe 2 S-AMFE Größe 3 S-AMFE Größe 4 S-AMFE Größe 5 R-AMFE Größe 0 R-AMFE Größe 1 R-AMFE Größe 2 R-AMFE Größe 3 R-AMFE Größe 4 R-AMFE Größe 5 O-10 (T) / 0 ... 60 bar / 1/8 NPT / 3,5 mm / 4 ... 20 mA / mit Kabelausgang / with cable outlet O-10 (T) / 0 ... 60 bar / 1/8 NPT / 3,5 mm / 4 ... 20 mA / mit Rundstecker / with circular connector M12x1 PG81 / 41 mm / 0 ... 60 bar / 1/8 NPT PSM01 / 350 bar / SP 27 bar / 1/4" NPT / mit Rundstecker / with circular connector M12x1		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 622002](#) vom/ [dated](#) [11.08.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
[The subject of the approval is described by the following documents.](#)

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	250406-AU01+GLA01-PB01 200559-AU01+GLA01-PB02 242173+WAL01-PB01 200559-AU01+GLA01-PB01 200559-AU02+GLA01-PB01 200559-AU01+GLA03-PB02 211697+WAL01-PB01	09.09.2025 10.07.2025 23.05.2025 26.03.2025 26.03.2025 25.10.2022 11.03.2022	
Bedienungsanleitung / Operating instruction	Version 3.6. DE	01.12.2025	30
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	R-AMFE SR 3-68°C 40-074-03-68-00, Rev. 1	26.02.2025	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	JOB-R-Bulb G3x20 Rev. -	17.11.2025	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	S-AMFE SR 3-68°C Version 1.2 40-057-03-68-00, Rev. 3	16.03.2020	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	JOB-S-Bulb 68°C, Rev. -	19.01.2021	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Druckfeder SR 1-4 40-056-02-68-02 Rev. 1	05.12.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stift SR 1-4 40-056-02-68-05 Rev. 1	30.11.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Nadel SR 3 40-056-03-68-01 Rev. 1	05.12.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Kappe S+R AMFE SR 3 40-057-02-68-01 Rev. 5	30.11.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Isolator A-AMFE SR 2-3 40-057-02-68-03 Rev. 1	05.12.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Steckzunge S-AMFE SR 2-3 40-057-02-68-05 Rev. 1	05.12.2023	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Distanzhülse S-AMFE SR 2-3 40-057-02-68-06 Rev. 2	05.12.2023	1
Einzelteilzeichnung /	Verbinder 3 mm R+S-AMFE SR 3	04.03.2025	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 622002 vom/ dated 11.08.2026

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Part drawing Einzelteilzeichnung / Part drawing	40-074-03-68-01 Rev. 6 Bodenaufnahme mit Senkung R+S-AMFE SR 3	30.11.2023	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	40-074-03-68-02 Rev. 2 Adapter-Druckschalter-Ventil Gr. 0-5, 1/8" NPT	10.09.2025	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	01-006-04-30, Rev. - Adapter-Sensor-Ventil Gr. 0-5, 1/8" NPT, Version 1.0	06.04.2022	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	01-006-04-150, Rev. - Adapter-Sensor-Ventil Gr. 0-5, 1/8" NPT, Version 1.0	06.04.2022	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	01-006-04-151, Rev. - Adapter-Sensor-Ventil Gr. 0-5, 1/8" NPT, Version 1.0	06.04.2022	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	01-006-04-152, Rev. - Adapter-Manometer-Ventil Gr. 0-5, 1/8" NPT, Version 1.0	06.04.2022	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	ZUS PG81.036 0...60 bar/ ADAP I- GEW M15x1,25x12 14523774.01 Rev.1	16.11.2021	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	DL562558_125	11.05.2026	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Adapter Gr. 0-5, 1/8" NPT, Version 1.0	23.03.2022	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	01-006-04-20-VdS-1, Rev. - Ventil komplett Wehberg Safety Ventil-komplett	17.02.2020	1
Teil-Zusammenbauzeichnung / Sub-assembly drawing	Ventil M11 komplett 40-069-10-25	31.03.2022	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stahlflasche Größe 0 Welz Art.-Nr.: 13987	12.07.2018	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	40-069-11-00 Rev. - Stahlflasche Größe 1 Welz Art.-Nr.: 14087	12.07.2018	1
	40-069-11-01 Rev. -		

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 622002](#) vom/ [dated](#) [11.08.2026](#)

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stahlflasche Größe 2 Welz Art.-Nr.: 14088 40-069-11-02 Rev. -	12.07.2018	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stahlflasche Größe 3 Welz Art.-Nr.: 14150 40-069-11-03 Rev. -	12.07.2018	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stahlflasche Größe 4 Welz Art.-Nr.: 14151 40-069-11-04 Rev. -	12.07.2018	1
Einzelteilzeichnung / Part drawing	Stahlflasche Größe 5 Welz Art.-Nr.: 14577 40-069-11-05 Rev. -	12.07.2018	1
Übersichtsschema / Overview diagram	Label on AMFE 40-056-40-01	20.12.2024	1
Übersichtsschema / Overview diagram	Label on S-AMFE 40-057-40-01	20.12.2024	1
Übersichtsschema / Overview diagram	Label on R-AMFE 40-074-40-01	20.12.2024	1
Übersichtsschema / Overview diagram	Label adaptor 01-006-40-101 Rev. -	07.01.2025	1
Datenblatt / Data sheet	WIKA Datenblatt / data sheet PE 81.65 Drucksensor Typ / Pressure sensor model O-10 (T)	22.04.2026	9
Datenblatt / Data sheet	WIKA Datenblatt / data sheet PM 01.50 Manometer Typen / Pressure gauge models PG81 und / and PG91	22.07.2026	7
Datenblatt / Data sheet	WIKA Datenblatt / data sheet PV 34.81 Kompakt- Druckschalter Typ / Compact pressure switch model PSM01	21.02.2026	6



zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No.](#) [G 622002](#) vom/ [dated](#) [11.08.2026](#)

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Schutzvolumen einer AMFE je Größen:

Größe 0: 56 l (verifiziert durch VdS)

Größe 1: 137 l (Herstellerangabe)

Größe 2: 229 l (Herstellerangabe)

Größe 3: 448 l (verifiziert durch VdS)

Größe 4: 686 l (Herstellerangabe)

Größe 5: 1139 l (verifiziert durch VdS)

Der Temperatureinsatzbereich einer AMFE beträgt: -20 °C bis +50 °C

[Protective volume of an AMFE per sizes:](#)

[Size 0: 56 l \(verified by VdS\)](#)

[Size 1: 137 l \(manufacturer's specification\)](#)

[Size 2: 229 l \(manufacturer's specification\)](#)

[Size 3: 448 l \(verified by VdS\)](#)

[Size 4: 686 l \(manufacturer's specification\)](#)

[Size 5: 1139 l \(verified by VdS\)](#)

[The temperature operation range of an AMFE is: -20 °C to +50 °C](#)